



Esempio installazione
NB: Abbinare almeno 1
pulsante manuale

SA 626

La Centrale-Sirena per evacuazione locali viene utilizzata in ambienti quali fabbriche, scuole e uffici pubblici per segnalare acusticamente e visivamente in modo univoco un pericolo imminente, avviando la procedura per l'evacuazione dei locali nonché l'attivazione delle procedure d'intervento. Rappresenta quindi la risposta pratica ed efficace alle esigenze normative in materia di evacuazione dei locali pubblici e di lavoro.

LA semplice combinazione sirena/pulsante consente una estrema semplicità di installazione.

- Ingresso di controllo tramite pulsante antincendio NHF03T (non compreso)
- Ingresso 24H
- Potenza acustica 103dB a 1m
- Autoprotetta da rimozione e apertura
- Base in ABS, calotta in policarbonato
- Lampeggiante LED rossi ad alta intensità
- Alimentatore integrato 1A
- Batteria litio 6V-500mAh (fornita)
- Calotta di colore rosso
- Ingresso per Chiave meccanica o tastiera (non compresi)

NHF03T

Pulsante manuale convenzionale, progettato e realizzati secondo Norma EN54-11,

L'unità può essere fornita completa di vetro di protezione a protezione di attivazione accidentale. Fornito di chiave di ripristino. Installazione da parete.

